

الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب
النائب ياسين العياري
عضو لجنة التونسيين بالخارج
عضو لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي
و التجارة و الخدمات ذات الصلة

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب

مراسلة رقم 416 / 2018

تونس في 04 أكتوبر 2018

سؤال كتابي إلى السيد: وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على معنى الفصل 96 من الدستور و الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

الموضوع: في خصوص وضعية الكهرباء في منطقة الشرايطية

سيدي الوزير، سلاما واحتراما، أما بعد،

في إطار جولة الإستماع التي قمنا بها علمنا من سكان منطقة الشرايطية من ولاية القيروان أنه وبالرغم من توفر أسلاك كهرباء من فئة 380 فولط إلا أنهم لا ينتفعون بخدماتها في المقابل يشتكي المتساكنون من ضعف التيار الكهربائي المتوفر لديهم مؤكدين أنه غير قادر على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية. سيدي الوزير، الرجاء التفضل بالتوضيح.

سيدي الوزير، نذكركم بكل لطف، أنكم مطالبون بالإجابة عن الأسئلة الكتابية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تسلمكم إياها وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

في انتظار ردكم تقبلوا أسمى عبارات التقدير.

ياسين العياري


تونس في 15 نوفمبر 2018



الجمهورية التونسية
وزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى

السيد رئيس مجلس النواب



الموضوع: سؤال كتابي حول وضعية الكهرباء في منطقة الشرايطية

المرجع: مراسلتكم عدد 983 بتاريخ 12 أكتوبر 2018

المصاحيب: الإجابة على السؤال

أما بعد،

تبعا لمراسلتكم المشار إليها أعلاه والمتعلقة بسؤال كتابي توجه به السيد النائب "ياسين العياري" حول وضعية الكهرباء في منطقة الشرايطية، أتشرف بموافاتكم صعبة هذا بالمعطيات المطلوبة وبعنصر الإجابة على السؤال المطروح.

والسلام

عن وزير الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مستشاره
رئيس الديوان
الإعداد: توطيقي عيايت



النائب: ياسين العياري

السؤال: في خصوص وضعية الكهرباء في منطقة الشرايطية

الإجابة

في إطار التحسين المتواصل لجودة خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قامت المصالح الفنية المختصة بإقليم القيروان، مرجع النظر، بإنجاز خط كهربائي ثلاثي الأطوار على مسافة 10 كم إنطلاقا من منطقة الشوايحية في اتجاه منطقة بئر صفوان مرورا بمنطقة الشرايطية

كما يجري إنجاز خط رئيسي بطول 20 كم يربط منطقة بوحجلة والشراردة بالتوازي مع الطريق الوطنية، علما وأن منطقة الشرايطية تتواجد بين المنطقتين المذكورتين.

وتجدر الإشارة الى أن ضعف الجهد الكهربائي ناتج بالأساس عن اختلاس الكهرباء والتزود من طرف بعض المتساكنين بطريقة غير قانونية .