

الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب
النائب ياسين العياري
عضو لجنة التونسيين بالخارج
عضو لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي
و التجارة و الخدمات ذات الصلة

المراسلة رقم 534 / 2018

تونس في 14 نوفمبر 2018

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب

سؤال كتابي إلى السيد: وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على معنى
الفصلين 96 من الدستور و 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

الموضوع: حول تلوث المياه بعمادة عين بوسعدية

سيدي الوزير، سلاما واحتراما، أما بعد،

بلغتني تشكيات من مواطنين قاطنين بعمادة عين بوسعدية التابعة لمعمدية برقو
من ولاية سليانة، حيث ثبت حسب تقارير الصحة العمومية أن ماء العين ملوث
وليس صالحا للشرب وتم قطعه لمدة شهرين وتم إرجاعه مؤخرا مع التنبيه
على المواطنين بعدم شربه.

سيدي الوزير، الرجاء التفضل بتوضيح أسباب تلوث المياه، وطريقة وأجال حل
المشكل.

سيدي الوزير نذكركم، بكل لطف، أنكم مطالبون بالإجابة عن الأسئلة الكتابية في
أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تسلمكم إياها. وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب.


في انتظار ردكم تقبلوا أسمى عبارات التقدير.

ياسين العياري
مجلس نواب الشعب
الجمهورية التونسية



من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
إلى

السيد رئيس مجلس نواب الشعب



الموضوع: الإجابة على سؤال كتابي من طرف السيد النائب ياسين العياري

المرجع: مراسلتكم عدد 1375 الواردة بتاريخ 03 ديسمبر 2018

تحية طيبة وبعد،

تبعا لمراسلتكم المذكورة بالمرجع أعلاه، والمتعلقة بالسؤال الكتابي الموجه من

السيد النائب ياسين العياري إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أتشرف

بإفادتكم بالإجابة المصاحبة.

تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام، والسلام.

صلى وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
رئيس المجلس النيابي
يونس ذكري





السؤال: حول " تلوث المياه بعمادة عين بوسعدية التابعة لمعتمدية برقو من ولاية سليانة."

الإجابة:

خلال شهر سبتمبر 2018، تمت إفادة مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإمكانية تلوث مياه العين الطبيعية المزودة لمنطقة عين بوسعدية التابعة لمعتمدية برقو من ولاية سليانة والتي تضم 128 عائلة. حيث تم على إثر ذلك التنسيق مع مصالح الصحة بالجهة ورفع عينات للمياه الموزعة على المشتركين والمياه الخام على مستوى مصدر التوريد وهي العين الطبيعية "عين بوسعدية".

وقد أثبتت التحاليل التي أجريت من قبل مصالح الشركة ومصالح الصحة العمومية أن المياه الموزعة بهذه المنطقة معقمة وسليمة وصالحة للشرب ومطابقة للمواصفات الصحية ولا تمثل أي خطر على صحة المواطنين. إلا أن المياه الخام غير سليمة باعتبارها غير معقمة ولا تزود مباشرة المواطنين.

أما عن قطع الماء لمدة شهرين، فإن ذلك تم بطلب من السلط الجهوية والمحلية من باب الاحتياط والبحث عن المصدر المتسبب في عدم صلوحية المياه الخام بالعين الطبيعية. علما وأنه تم إيقاف نشاط مقهى وإقامة متواجدين بمحيط العين المذكورة، وتم استئناف تزويد المواطنين.

وتؤكد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن المياه الموزعة بالمنطقة المذكورة معقمة وصالحة للشرب وتتم متابعة نوعيتها يوميا من طرف مصالح الشركة ووزارة الصحة.

